

[法第8条の3第2項]

平成 25年 8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]  
対象期間:平成 25年 8月 1日 ~ 平成 25年 8月 31日

作成日:平成 25年 9月 2日  
施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

| 種 類   | 数 量 (単 位)                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 可燃ごみ  | 1号炉 696.75 t/月 (23日間稼働)<br>2号炉 870.9 t/月 (31日間稼働)<br>合計 1567.65 t/月 |
| 不燃ごみ  | ( /月)                                                               |
| 粗大ごみ  | ( /月)                                                               |
| し尿等汚泥 | ( /月)                                                               |
| その他(  | ( /月)                                                               |
| その他(  | ( /月)                                                               |
| その他(  | ( /月)                                                               |
| その他(  | ( /月)                                                               |

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

|            | 燃焼ガス温度(月平均)       | 集じん器流入ガス温度(月平均)                                  | 排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)    |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 測定位置       | 別添1参照             | 別添1参照                                            | 別添1参照               |
| 測定結果が得られた日 | 平成 25 年 8 月 31 日  | 平成 25 年 8 月 31 日                                 | 平成 25 年 8 月 31 日    |
| 測定結果       | 1号炉:925℃、2号炉:926℃ | 1号炉No.1:185℃、No.2:161℃<br>2号炉No.1:188℃、No.2:163℃ | 1号炉:20ppm、2号炉:17ppm |

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし 固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

|              | 適宜実施                | 適宜実施                |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 除去を実施した設備    | 1号炉No.1/No.2バグフィルター | 2号炉No.1/No.2バグフィルター |
| ばいじんの除去を行った日 | 稼働中常時除去             | 稼働中常時除去             |

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

|                 |       | 1号焼却炉                 | 2号焼却炉                  |
|-----------------|-------|-----------------------|------------------------|
| 採取位置            |       | 別添1参照                 | 別添1参照                  |
| 採取した年月日         |       | 平成 25 年 5 月 27 日      | 平成 25 年 5 月 28 日       |
| 測定結果が得られた日      |       | 平成 25 年 6 月 21 日      | 平成 25 年 6 月 21 日       |
| ダイオキシン類         |       | 0.0000013(ng-TEQ/m³N) | 0.0000034 (ng-TEQ/m³N) |
| ばい煙量又は<br>ばい煙濃度 | ばいじん  | 0.005未満 (g/m³N)       | 0.004未満 (g/m³N)        |
|                 | 硫黄酸化物 | 4.6 (ppm)             | 0.1 (ppm)              |
|                 | 窒素酸化物 | 41 (ppm)              | 38 (ppm)               |
|                 | 塩化水素  | 27 (mg/m³N)           | 24 (mg/m³N)            |