

[法第8条の3第2項]

平成28年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

対象期間: 平成28年4月1日～平成28年4月30日

作成日: 平成28年5月5日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 685.27 t/月 (21日間稼働) 2号炉 750.78 t/月 (24日間稼働) 合計 1436.05 t/月
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成28年4月30日	平成28年4月30日	平成28年4月30日
測定結果	1号炉: 942°C、2号炉: 907°C	1号炉No.1: 195°C、No.2: 164°C 2号炉No.1: 190°C、No.2: 161°C	1号炉: 13ppm、2号炉: 14ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター	2号炉No.1/No.2バグフィルター
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		平成 28 年 2 月 11 日	平成 28 年 2 月 10 日
測定結果が得られた日		平成 28 年 3 月 4 日	平成 27 年 3 月 4 日
ダイオキシン類		0.000064 (ng-TEQ/m³N)	0.0072 (ng-TEQ/m³N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 (g/m³N)	0.004未満 (g/m³N)
	硫酸化物	1.0 (ppm)	0.4 (ppm)
	窒素酸化物	10 未満 (ppm)	12 (ppm)
	塩化水素	25 (mg/m³N)	14 (mg/m³N)