

[法第8条の3第2項]

平成28年5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]  
対象期間：平成28年5月1日～平成28年5月31日

作成日：平成28年6月1日

施設名：益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 864.34 t/月 (26日間稼動) 2号炉 645.27 t/月 (20日間稼動) 合計 1509.61 t/月
不燃ごみ	(月)
粗大ごみ	(月)
し尿等汚泥	(月)
その他(	(月)

固体燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
**該当なし**

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成28年5月31日	平成28年5月31日	平成28年5月31日
測定結果	1号炉:937°C、2号炉:935°C	1号炉No.1:195°C, No.2:167°C 1号炉No.1:195°C, No.2:161°C	1号炉:16ppm、2号炉:18ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし

固体燃料の受け入れを行う場合:該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター	2号炉No.1/No.2バグフィルター
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉	
採取位置	別添1参照	別添1参照	
採取した年月日	平成28年2月11日	平成28年2月10日	
測定結果が得られた日	平成28年3月4日	平成27年3月4日	
ダイオキシン類	0.000064 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.0072 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん 硫黄酸化物 窒素酸化物 塩化水素	0.004未満 (g/m <sup>3</sup> N) 1.0 (ppm) 10未満 (ppm) 25 (mg/m <sup>3</sup> N)	0.004未満 (g/m <sup>3</sup> N) 0.4 (ppm) 12 (ppm) 14 (mg/m <sup>3</sup> N)