

[法第8条の3第2項]

平成28年8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

対象期間: 平成28年8月1日～平成28年8月31日

作成日: 平成28年9月1日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 536.19 t/月 (17日間稼働) 2号炉 1039.86 t/月 (31日間稼働) 合計 1576.05 t/月
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成28年8月31日	平成28年8月31日	平成28年8月31日
測定結果	1号炉:904℃、2号炉:944℃	1号炉No.1:192℃、No.2:162℃ 2号炉No.1:196℃、No.2:167℃	1号炉:14ppm、2号炉:17ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター	2号炉No.1/No.2バグフィルター
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		平成 28 年 5 月 12 日	平成 28 年 5 月 11 日
測定結果が得られた日		平成 28 年 6 月 3 日	平成 28 年 6 月 3 日
ダイオキシン類		0.000096 (ng-TEQ/m³N)	0.0016 (ng-TEQ/m³N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.003未満 (g/m³N)	0.003未満 (g/m³N)
	硫酸化物	0.1 (ppm)	0.2 (ppm)
	窒素酸化物	18 (ppm)	12 (ppm)
	塩化水素	20 (mg/m³N)	19 (mg/m³N)