

[法第8条の3第2項]

平成29年2月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]  
対象期間: 平成29年2月1日～平成29年2月28日

作成日: 平成29年3月1日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 466.08 t/月 (15日間稼働) 2号炉 708.22 t/月 (22日間稼働) 合計 1174.3 t/月
不燃ごみ	( /月)
粗大ごみ	( /月)
し尿等汚泥	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成29年2月28日	平成29年2月28日	平成29年2月28日
測定結果	1号炉: 920℃、2号炉: 911℃	1号炉No.1: 190℃、No.2: 162℃ 2号炉No.1: 193℃、No.2: 160℃	1号炉: 17ppm、2号炉: 26ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター	2号炉No.1/No.2バグフィルター
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		平成 28 年 11 月 9 日	平成 28 年 11 月 10 日
測定結果が得られた日		平成 28 年 12 月 27 日	平成 28 年 12 月 27 日
ダイオキシン類		0.0000005 ng-TEQ/m³N	0.0016 (ng-TEQ/m³N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 (g/m³N)	0.003未満 (g/m³N)
	硫酸化物	0.1 (ppm)	1.5 (ppm)
	窒素酸化物	21 (ppm)	27 (ppm)
	塩化水素	21 (mg/m³N)	32 (mg/m³N)