

[法第8条の3第2項]

平成29年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]  
対象期間：平成29年4月1日～平成29年4月30日

作成日：平成29年5月8日

施設名：益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 577.22 t/月 (20日間稼動) 2号炉 946.23 t/月 (30日間稼動) 合計 1523.45 t/月
不燃ごみ	(月)
粗大ごみ	(月)
し尿等汚泥	(月)
その他(	(月)

固体燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
**該当なし**

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成29年4月30日	平成29年4月30日	平成29年4月30日
測定結果	1号炉: 910°C、2号炉: 959°C 2号炉No.1: 195°C、No.2: 161°C	1号炉No.1: 191°C、No.2: 163°C 2号炉No.1: 195°C、No.2: 161°C	1号炉: 18ppm、2号炉: 42ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: **該当なし**

固体燃料の受け入れを行う場合: **該当なし**

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター	2号炉No.1/No.2バグフィルター
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置	別添1参照	別添1参照
採取した年月日	平成 29 年 2 月 27 日	平成 29 年 2 月 28 日
測定結果が得られた日	平成 29 年 3 月 24 日	平成 29 年 3 月 24 日
ダイオキシン類	0.00000070 <sub>ng-TEQ/m<sup>3</sup>N</sub>	0.000001 <sub>kg-TEQ/m<sup>3</sup>N</sub>
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん 0.004未満 (g/m <sup>3</sup> N) 硫黄酸化物 28 (ppm) 窒素酸化物 26 (ppm) 塩化水素 37 (mg/m <sup>3</sup> N)	0.8 (ppm) 23 (ppm) 0.004未満 (g/m <sup>3</sup> N) 4.1 (ppm) 23 (ppm) 37 (mg/m <sup>3</sup> N)