

[法第8条の3第2項]

# 平成29年10月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

対象期間: 平成29年10月1日～平成29年10月31日

作成日: 平成29年11月1日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

## 焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 673.88 t/月 (22日間稼働) 2号炉 955.01 t/月 (30日間稼働) 合計 1628.89 t/月
不燃ごみ	( /月)
粗大ごみ	( /月)
し尿等汚泥	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)

## 固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

## 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成29年10月31日	平成29年10月31日	平成29年10月31日
測定結果	1号炉: 939℃、2号炉: 949℃	1号炉No.1: 194℃、No.2: 164℃ 2号炉No.1: 195℃、No.2: 165℃	1号炉: 16ppm、2号炉: 20ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

## ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

## 排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		平成 29 年 8 月 2 日	平成 29 年 8 月 1 日
測定結果が得られた日		平成 29 年 8 月 30 日	平成 29 年 8 月 30 日
ダイオキシン類		0.00006700 <sub>(ng-TEQ/m³N)</sub>	0.0028 <sub>(ng-TEQ/m³N)</sub>
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.005未満 <sub>(g/m³N)</sub>	0.004未満 <sub>(g/m³N)</sub>
	硫黄酸化物	0.4 <sub>(ppm)</sub>	0.2 <sub>(ppm)</sub>
	窒素酸化物	32 <sub>(ppm)</sub>	12 <sub>(ppm)</sub>
	塩化水素	32 <sub>(mg/m³N)</sub>	14 <sub>(mg/m³N)</sub>