

[法第8条の3第2項]

平成29年12月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]
対象期間: 平成29年12月1日～平成29年12月31日

作成日: 平成30年1月5日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 905.92 t/月 (29日間稼働) 2号炉 446.42 t/月 (15日間稼働) 合計 1352.34 t/月
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成29年12月31日	平成29年12月31日	平成29年12月31日
測定結果	1号炉: 942℃、2号炉: 918℃	1号炉No.1: 194℃、No.2: 163℃ 2号炉No.1: 192℃、No.2: 163℃	1号炉: 15ppm、2号炉: 23ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉	
採取位置	別添1参照	別添1参照	
採取した年月日	平成 29 年 11 月 16 日	平成 29 年 11 月 17 日	
測定結果が得られた日	平成 29 年 12 月 08 日	平成 29 年 12 月 08 日	
ダイオキシン類	0.00005000 _(ng-TEQ/m³N)	0.0012 _(ng-TEQ/m³N)	
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 _(g/m³N)	0.004未満 _(g/m³N)
	硫酸化物	0.1 _(ppm)	0.6 _(ppm)
	窒素酸化物	15 _(ppm)	25 _(ppm)
	塩化水素	12 _(mg/m³N)	15 _(mg/m³N)