

[法第8条の3第2項]

平成30年1月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]  
対象期間: 平成30年1月1日～平成30年1月31日

作成日: 平成30年2月1日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 880.75 t/月 (28日間稼働) 2号炉 171.25 t/月 (7日間稼働) 合計 1052. t/月
不燃ごみ	( /月)
粗大ごみ	( /月)
し尿等汚泥	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日
測定結果	1号炉: 955°C、2号炉: 893°C	1号炉No.1: 193°C、No.2: 163°C 2号炉No.1: 190°C、No.2: 161°C	1号炉: 17ppm、2号炉: 17ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉	
採取位置	別添1参照	別添1参照	
採取した年月日	平成 29 年 11 月 16 日	平成 29 年 11 月 17 日	
測定結果が得られた日	平成 29 年 12 月 08 日	平成 29 年 12 月 08 日	
ダイオキシン類	0.00005000(ng-TEQ/m³N)	0.0012 (ng-TEQ/m³N)	
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 (g/m³N)	0.004未満 (g/m³N)
	硫酸化物	0.1 (ppm)	0.6 (ppm)
	窒素酸化物	15 (ppm)	25 (ppm)
	塩化水素	12 (mg/m³N)	15 (mg/m³N)