

[法第8条の3第2項]

平成30年3月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]  
対象期間: 平成30年3月1日～平成30年3月31日

作成日: 平成30年4月2日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 664.89 t/月 (21日間稼働) 2号炉 792.98 t/月 (25日間稼働) 合計 1457.87 t/月
不燃ごみ	( /月)
粗大ごみ	( /月)
し尿等汚泥	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成30年3月31日	平成30年3月31日	平成30年3月31日
測定結果	1号炉:961℃、2号炉:966℃	1号炉No.1:193℃、No.2:165℃ 2号炉No.1:195℃、No.2:159℃	1号炉:19ppm、2号炉:16ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉	
採取位置	別添1参照	別添1参照	
採取した年月日	平成30年2月8日	平成30年2月9日	
測定結果が得られた日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	
ダイオキシン類	0.00005000(ng-TEQ/m³N)	0.00011(ng-TEQ/m³N)	
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 (g/m³N)	0.004未満 (g/m³N)
	硫黄酸化物	0.1未満 (ppm)	0.2 (ppm)
	窒素酸化物	12 (ppm)	26 (ppm)
	塩化水素	9.4 (mg/m³N)	15 (mg/m³N)