

[法第8条の3第2項]

平成30年12月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]
対象期間: 平成30年12月1日～平成30年12月31日

作成日: 平成31年1月4日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 948.36 t/月 (30日間稼働) 2号炉 456.16 t/月 (15日間稼働) 合計 1404.52 t/月
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成30年12月31日	平成30年12月31日	平成30年12月31日
測定結果	1号炉:950℃、2号炉:929℃	1号炉No.1:199℃、No.2:166℃ 2号炉No.1:194℃、No.2:165℃	1号炉:18ppm、2号炉:30ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉	
採取位置	別添1参照	別添1参照	
採取した年月日	平成30年11月19日	平成30年11月20日	
測定結果が得られた日	平成30年12月21日	平成30年12月21日	
ダイオキシン類	0.00029 (ng-TEQ/m³N)	0.000068(ng-TEQ/m³N)	
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 (g/m³N)	0.004未満 (g/m³N)
	硫黄酸化物	1.3 (ppm)	0.2 (ppm)
	窒素酸化物	22 (ppm)	33 (ppm)
	塩化水素	19 (mg/m³N)	20 (mg/m³N)
全水銀濃度	0.47 (μg/m³)	0.49 (μg/m³)	