

[法第8条の3第2項]

平成31年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]  
対象期間: 平成31年4月1日～平成31年4月30日

作成日: 平成31年5月2日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

| 種類    | 数量(単位)   |
|-------|--|
| 可燃ごみ  | 1号炉 500.72 t/月 (16日間稼働)<br>2号炉 956.63 t/月 (30日間稼働)<br>合計 1457.35 t/月 |
| 不燃ごみ  | ( /月)  |
| 粗大ごみ  | ( /月)  |
| し尿等汚泥 | ( /月)  |
| その他(  | ( /月)  |
| その他(  | ( /月)  |
| その他(  | ( /月)  |
| その他(  | ( /月)  |

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

|            | 燃焼ガス温度(月平均)       | 集じん器流入ガス温度(月平均)                                  | 排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)    |
|------------|-------------------|--|---------------------|
| 測定位置       | 別添1参照             | 別添1参照  | 別添1参照               |
| 測定結果が得られた日 | 平成31年4月30日        | 平成31年4月30日                                       | 平成31年4月30日          |
| 測定結果       | 1号炉:978℃、2号炉:981℃ | 1号炉No.1:197℃、No.2:171℃<br>2号炉No.1:197℃、No.2:162℃ | 1号炉:19ppm、2号炉:23ppm |

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

|              | 適宜実施                     | 適宜実施                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 除去を実施した設備    | 1号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備 | 2号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備 |
| ばいじんの除去を行った日 | 稼働中常時除去                  | 稼働中常時除去                  |

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

|             | 1号焼却炉                             | 2号焼却炉                             |                              |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 採取位置        | 別添1参照                             | 別添1参照                             |                              |
| 採取した年月日     | 平成31年2月4日                         | 平成31年2月5日                         |                              |
| 測定結果が得られた日  | 平成31年3月11日                        | 平成31年3月11日                        |                              |
| ダイオキシン類     | 0.00003 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 0.00006 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) |                              |
| ばい煙量又はばい煙濃度 | ばいじん                              | 0.003未満 (g/m <sup>3</sup> N)      | 0.003未満 (g/m <sup>3</sup> N) |
|             | 硫酸化物                              | 0.2 (ppm)                         | 0.3 (ppm)                    |
|             | 窒素酸化物                             | 10 (ppm)                          | 35 (ppm)                     |
|             | 塩化水素                              | 15 (mg/m <sup>3</sup> N)          | 14 (mg/m <sup>3</sup> N)     |
| 全水銀濃度       | 0.12 (μg/m <sup>3</sup> )         | 0.13 (μg/m <sup>3</sup> )         |                              |