

[法第8条の3第2項]

令和 1年8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]  
対象期間: 令和 1年8月1日～令和 1年8月31日

作成日: 令和1年9月2日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 382.95 t/月 (12日間稼働) 2号炉 975.24 t/月 (31日間稼働) 合計 1358.19 t/月
不燃ごみ	( /月)
粗大ごみ	( /月)
し尿等汚泥	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	令和1年8月31日	令和1年8月31日	令和1年8月31日
測定結果	1号炉:946℃、2号炉:987℃	1号炉No.1:199℃、No.2:172℃ 2号炉No.1:200℃、No.2:170℃	1号炉:14ppm、2号炉:14ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉	
採取位置	別添1参照	別添1参照	
採取した年月日	令和 1 年 8 月 1 日	令和 1 年 8 月 2 日	
測定結果が得られた日	令和 1 年 8 月 17 日	令和 1 年 8 月 17 日	
ダイオキシン類	0.00014 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.00024 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.005未満 (g/m <sup>3</sup> N)	0.004未満 (g/m <sup>3</sup> N)
	硫黄酸化物	0.4 (ppm)	0.8 (ppm)
	窒素酸化物	5 (ppm)	19 (ppm)
	塩化水素	27 (mg/m <sup>3</sup> N)	29 (mg/m <sup>3</sup> N)
全水銀濃度	1 (μg/m <sup>3</sup> )	0.17 (μg/m <sup>3</sup> )	