

[法第8条の3第2項]

# 令和 2年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

対象期間: 令和 2年 4月 1日～令和 2年 4月 30日

作成日: 令和2年5月4日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

## 焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 646.1 t/月 (21日間稼働) 2号炉 868.59 t/月 (28日間稼働) 合計 1514.69 t/月
不燃ごみ	( /月)
粗大ごみ	( /月)
し尿等汚泥	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)
その他(	( /月)

## 固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

## 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	令和2年4月30日	令和2年4月30日	令和2年4月30日
測定結果	1号炉: 991°C、2号炉: 999°C	1号炉No.1: 196°C、No.2: 167°C 2号炉No.1: 197°C、No.2: 159°C	1号炉: 13ppm、2号炉: 14ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

## ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

## 排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉	
採取位置	別添1参照	別添1参照	
採取した年月日	令和 2年 2月 12日	令和 2年 2月 12日	
測定結果が得られた日	令和 2年 2月 19日	令和 2年 2月 19日	
ダイオキシン類	0.00000 (ng-TEQ/m³N)	0.00010 (ng-TEQ/m³N)	
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 (g/m³N)	0.004未満 (g/m³N)
	硫酸化合物	0.1未満 (ppm)	2.9 (ppm)
	窒素化合物	9 (ppm)	32 (ppm)
	塩化水素	20 (mg/m³N)	30 (mg/m³N)
全水銀濃度	0.43 (μg/m³)	0.13 (μg/m³)	