

[法第8条の3第2項]

令和 2年6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

対象期間: 令和 2年 6月 1日～令和 2年 6月 30日

作成日: 令和2年7月1日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

| 種類 | 数量(単位) |
|-------|---|
| 可燃ごみ | 1号炉 593.97 t/月 (18日間稼働) 2号炉 997.23 t/月 (30日間稼働) 合計 1591.2 t/月 |
| 不燃ごみ | (/月) |
| 粗大ごみ | (/月) |
| し尿等汚泥 | (/月) |
| その他(| (/月) |
| その他(| (/月) |
| その他(| (/月) |
| その他(| (/月) |

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

| | 燃焼ガス温度(月平均) | 集じん器流入ガス温度(月平均) | 排ガス中一酸化炭素濃度(月平均) |
|------------|---------------------|--|---------------------|
| 測定位置 | 別添1参照 | 別添1参照 | 別添1参照 |
| 測定結果が得られた日 | 令和2年6月30日 | 令和2年6月30日 | 令和2年6月30日 |
| 測定結果 | 1号炉:1018℃、2号炉:1032℃ | 1号炉No.1:200℃、No.2:174℃ 2号炉No.1:200℃、No.2:164℃ | 1号炉:12ppm、2号炉:13ppm |

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

| | 適宜実施 | 適宜実施 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 除去を実施した設備 | 1号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備 | 2号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備 |
| ばいじんの除去を行った日 | 稼働中常時除去 | 稼働中常時除去 |

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

| | 1号焼却炉 | 2号焼却炉 | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 採取位置 | 別添1参照 | 別添1参照 | |
| 採取した年月日 | 令和2年5月18日 | 令和2年5月19日 | |
| 測定結果が得られた日 | 令和2年6月8日 | 令和2年6月8日 | |
| ダイオキシン類 | 0.00011 (ng-TEQ/m ³ N) | 0.00025 (ng-TEQ/m ³ N) | |
| ばい煙量又は ばい煙濃度 | ばいじん | 0.004未満 (g/m ³ N) | 0.004未満 (g/m ³ N) |
| | 硫酸化物 | 0.1 (ppm) | 0.2 (ppm) |
| | 窒素酸化物 | 10 (ppm) | 16 (ppm) |
| | 塩化水素 | 17 (mg/m ³ N) | 6.8 (mg/m ³ N) |
| 全水銀濃度 | 0.43 (μg/m ³) | 0.13 (μg/m ³) | |