

[法第8条の3第2項]

令和3年3月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

対象期間: 令和3年3月1日～令和3年3月31日

作成日: 令和3年4月1日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 521.33 t/月 (15日間稼働) 2号炉 1026.74 t/月 (31日間稼働) 合計 1548.07 t/月
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	令和3年3月31日	令和3年3月31日	令和3年3月31日
測定結果	1号炉:1016℃、2号炉:1019℃	1号炉No.1:200℃、No.2:173℃ 2号炉No.1:200℃、No.2:165℃	1号炉:13ppm、2号炉:27ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉	
採取位置	別添1参照	別添1参照	
採取した年月日	令和3年2月15日	令和3年2月16日	
測定結果が得られた日	令和3年3月5日	令和3年3月5日	
ダイオキシン類	0.0000007 (ng-TEQ/m ³ N)	0.000077 (ng-TEQ/m ³ N)	
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 (g/m ³ N)	0.003未満 (g/m ³ N)
	硫酸化物	0.6 (ppm)	0.3 (ppm)
	窒素酸化物	22 (ppm)	18 (ppm)
	塩化水素	7.5 (mg/m ³ N)	6.3 (mg/m ³ N)
全水銀濃度	0.25 (μg/m ³)	0.17 (μg/m ³)	