

[法第8条の3第2項]

# 令和4年10月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

対象期間: 令和4年10月1日～令和4年10月31日

作成日: 令和4年11月28日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

## 焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

| 種類    | 数量(単位)   |
|-------|--|
| 可燃ごみ  | 1号炉 679.64 t/月 (20日間稼働)<br>2号炉 826.92 t/月 (25日間稼働)<br>合計 1506.56 t/月 |
| 不燃ごみ  | ( /月)  |
| 粗大ごみ  | ( /月)  |
| し尿等汚泥 | ( /月)  |
| その他(  | ( /月)  |
| その他(  | ( /月)  |
| その他(  | ( /月)  |
| その他(  | ( /月)  |

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
該当なし

## 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

|            | 燃焼ガス温度(月平均)        | 集じん器流入ガス温度(月平均)                                  | 排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)    |
|------------|--------------------|--|---------------------|
| 測定位置       | 別添1参照              | 別添1参照  | 別添1参照               |
| 測定結果が得られた日 | 令和4年10月31日         | 令和4年10月31日                                       | 令和4年10月31日          |
| 測定結果       | 1号炉:999℃、2号炉:1014℃ | 1号炉No.1:200℃、No.2:173℃<br>2号炉No.1:200℃、No.2:164℃ | 1号炉:15ppm、2号炉:18ppm |

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

## ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

|              | 適宜実施                     | 適宜実施                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 除去を実施した設備    | 1号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備 | 2号炉No.1/No.2バグフィルター、冷却設備 |
| ばいじんの除去を行った日 | 稼働中常時除去                  | 稼働中常時除去                  |

## 排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

|                 |       | 1号焼却炉                             | 2号焼却炉                            |
|-----------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 採取位置            |       | 別添1参照                             | 別添1参照                            |
| 採取した年月日         |       | 令和4年8月30日                         | 令和4年8月29日                        |
| 測定結果が得られた日      |       | 令和4年9月14日                         | 令和4年9月14日                        |
| ダイオキシン類         |       | 0.00085 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 0.0010 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) |
| ばい煙量又は<br>ばい煙濃度 | ばいじん  | 0.003未満 (g/m <sup>3</sup> N)      | 0.004未満 (g/m <sup>3</sup> N)     |
|                 | 硫黄酸化物 | 0.2 (ppm)                         | 1.6 (ppm)                        |
|                 | 窒素酸化物 | 21 (ppm)                          | 15 (ppm)                         |
|                 | 塩化水素  | 18 (mg/m <sup>3</sup> N)          | 8.5 (mg/m <sup>3</sup> N)        |
| 全水銀濃度           |       | 0.33 (μg/m <sup>3</sup> )         | 0.43 (μg/m <sup>3</sup> )        |