[法第8条の3第2項]

作成日：令和5年2月5日

施設名：益田地区広域クリーンセンター

令和 5年 1月　一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]
対象期間：令和 5年 1月 1日～令和 5年 1月 31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種　類	数 量（単 位）
可燃ごみ	1号炉　848.5 t/月　(26日間稼動) 2号炉　549.35 t/月　(17日間稼動) 合計　1397.85 t/月
不燃ごみ	(　　／月)
粗大ごみ	(　　／月)
し尿等汚泥	(　　／月)
その他(	(　　／月)
その他(	(　　／月)
その他(	(　　／月)
その他(	(　　／月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置（連続測定記録）[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度（月平均）	集じん器流入ガス温度（月平均）	排ガス中一酸化炭素濃度（月平均）
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日
測定結果	1号炉：1012℃、2号炉：1003℃	1号炉No.1：200℃、No.2：172℃ 2号炉No.1：200℃、No.2：167℃	1号炉：11ppm、2号炉：9ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合：**該当なし**　　固形燃料の受け入れを行う場合：**該当なし**

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		令和4年11月23日	令和4年11月21日
測定結果が得られた日		令和4年12月14日	令和4年12月14日
ダイオキシン類		0 (ng-TEQ/m³N)	0.000026 (ng-TEQ/m³N)
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 (g/m³N)	0.004未満 (g/m³N)
	硫黄酸化物	0.2 (ppm)	0.3 (ppm)
	窒素酸化物	16 (ppm)	14 (ppm)
	塩化水素	18 (mg/m³N)	15 (mg/m³N)
全水銀濃度		0.33 (μg/m³)	0.43 (μg/m³)