[法第8条の3第2項]

作成日：令和5年4月30日

施設名：益田地区広域クリーンセンター

令和 5年 4月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［焼却施設］
対象期間：令和 5年 4月 1日～令和 5年 4月30日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量［規則第4条の5の2第1号イ］

種　類	数 量（単 位）
可燃ごみ	1号炉　181.01 t/月　（5日間稼動） 2号炉　440.35 t/月　（14日間稼動） 合計　621.36 t/月
不燃ごみ	（　　／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（	（　　／月）
その他（	（　　／月）
その他（	（　　／月）
その他（	（　　／月）

固形燃料保管場所の清掃年月日［規則第4条の5の2第1号ホ］
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置（連続測定記録）［規則第4条の5の2第1号ロ］

	燃焼ガス温度（月平均）	集じん器流入ガス温度（月平均）	排ガス中一酸化炭素濃度（月平均）
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	令和5年4月30日	令和5年4月30日	令和5年4月30日
測定結果	1号炉：1014℃、2号炉：998℃	1号炉：195℃ 2号炉：180℃	1号炉：13ppm、2号炉：10ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合：**該当なし**　　固形燃料の受け入れを行う場合：**該当なし**

ばいじんの除去の実施状況と措置［規則第4条の5の2第1号ハ］

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備	2号炉No.1/No.2バグフィルター,冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果［規則第4条の5の2第1号ニ］

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		令和5年2月22日	令和5年3月28日
測定結果が得られた日		令和5年3月14日	令和5年4月14日
ダイオキシン類		0.00032（ng-TEQ/m³N）	0.00028（ng-TEQ/m³N）
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.005未満 (g/m³N)	0.004未満 (g/m³N)
	硫黄酸化物	0.2 (ppm)	0.3 (ppm)
	窒素酸化物	18 (ppm)	19 (ppm)
	塩化水素	17 (mg/m³N)	8.6 (mg/m³N)
全水銀濃度		0.33（μg/m³）	0.43（μg/m³）