

[法第8条の3第2項]

令和6年6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

対象期間: 令和6年6月1日～令和6年6月30日

作成日: 令和6年7月1日

施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 904.29 t/月 (30日間稼働) 2号炉 587.46 t/月 (21日間稼働) 合計 1491.75 t/月
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	令和6年6月30日	令和6年6月30日	令和6年6月30日
測定結果	1号炉:984℃ 2号炉:977℃	1号炉:195℃ 2号炉:195℃	1号炉:13ppm 2号炉:7ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉バグフィルター,冷却設備	2号炉バグフィルター,冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		令和6年5月31日	令和6年5月30日
測定結果が得られた日		令和6年6月18日	令和6年6月18日
ダイオキシン類		0.00023 (ng-TEQ/m ³ N)	0.0012 (ng-TEQ/m ³ N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.004未満 (g/m ³ N)	0.003未満 (g/m ³ N)
	硫黄酸化物	0.3 (ppm)	0.1 (ppm)
	窒素酸化物	11 (ppm)	13 (ppm)
	塩化水素	7.8 (mg/m ³ N)	4.0 (mg/m ³ N)
全水銀濃度		0.064 (μg/m ³)	0.041 (μg/m ³)