

[法第8条の3第2項]

令和 7年 1月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]
対象期間：令和 7年 1月 1日～令和 7年 1月 31日

作成日：令和7年2月1日
施設名：益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量（単 位）
可燃ごみ	1号炉 782.58 t/月 (26日間稼働) 2号炉 328.17 t/月 (12日間稼働) 合計 1110.75 t/月
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他(	(/月)
その他(	(/月)
その他(	(/月)
その他(	(/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	令和7年1月31日	令和7年1月31日	令和7年1月31日
測定結果	1号炉:988℃	1号炉:195℃	1号炉:8ppm
	2号炉:997℃	2号炉:195℃	2号炉:9ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし 固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉バグフィルター,冷却設備	2号炉バグフィルター,冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		令和6年11月25日	令和6年11月26日
測定結果が得られた日		令和6年12月13日	令和6年12月13日
ダイオキシン類		0.000013 (ng-TEQ/m³N)	0.000020 (ng-TEQ/m³N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.003未満 (g/m³N)	0.002未満 (g/m³N)
	硫黄酸化物	0.8 (ppm)	0.8 (ppm)
	窒素酸化物	22 (ppm)	21 (ppm)
	塩化水素	18 (mg/m³N)	9.9 (mg/m³N)
全水銀濃度		0.39 (μg/m³)	2.5 (μg/m³)