

# 2025年11月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

## 対象期間: 2025年11月1日～2025年11月30日

### 焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)	
可燃ごみ	1号炉	0.00t (0日間稼働)
	2号炉	659.93t (22日間稼働)
	合計	659.93t
不燃ごみ	<del>( ) / 月</del>	
粗大ごみ	<del>( ) / 月</del>	
し尿等汚泥	<del>( ) / 月</del>	
その他(	<del>( ) / 月</del>	
その他(	<del>( ) / 月</del>	
その他(	<del>( ) / 月</del>	
その他(	<del>( ) / 月</del>	

### 固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

### 燃烧ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃烧ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	2025年11月30日	2025年11月30日	2025年11月30日
測定結果	1号炉	-	-
	2号炉	966°C	195°C
			8ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: **該当なし**      固形燃料の受け入れを行う場合: **該当なし**

### ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉バグフィルター、冷却設備	2号炉バグフィルター、冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

### 排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	1号焼却炉
採取位置	別添1参照	別添1参照
採取した年月日	2025年8月5日	2025年8月4日
測定結果が得られた年月日	2025年8月14日	2025年8月14日
ダイオキシン類	0.000011 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.000150 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.003未満 (g/m <sup>3</sup> N)
	硫黄酸化物	0.20 (ppm)
	窒素酸化物	25.00 (ppm)
	塩化水素	12.00 (mg/m <sup>3</sup> N)
全水銀濃度	0.08 (μg/m <sup>3</sup> )	0.12 (μg/m <sup>3</sup> )