

[法第8条の3第2項]

2026 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

作成日 : 2026年10月1日
施設名 : 益田地区広域クリーンセンター

対象期間 : 2026 年 9月1日 ~ 9月30日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)			
可燃ごみ	1号炉	896.68 t	(30 日間稼働)	
	2号炉	330.96 t	(11 日間稼働)	
	合計	1227.64 t		
不燃ごみ				
粗大ごみ				
し尿等汚泥				
その他(				
その他(				
その他(				
その他(				

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

		燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置		別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日		2026年9月30日		
測定結果	1号炉	976 ℃	195 ℃	6 ppm
	2号炉	969 ℃	195 ℃	5 ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合: 該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合: 該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉バグフィルター、冷却設備	2号炉バグフィルター、冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	1号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		2026年4月30日	2026年5月1日
測定結果が得られた年月日		2026年6月15日	
ダイオキシン類		0.00000034 (ng-TEQ/m ³ N)	0.00000046 (ng-TEQ/m ³ N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.003 未満 (g/m ³ N)	0.003 未満 (g/m ³ N)
	硫黄酸化物	0.200 (ppm)	3.600 (ppm)
	窒素酸化物	10.000 (ppm)	20.000 (ppm)
	塩化水素	7.500 (mg/m ³ N)	15.000 (mg/m ³ N)
全水銀濃度		0.300 (μg/m ³)	1.500 (μg/m ³)