[法第8条の3第2項]

2026 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

対象期間 : 2026 年 10月1日 ～ 10月31日

作成日:2026年11月2日
施設名:益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種　　類	数 量 (単 位)		
可燃ごみ	1号炉	928.65 t	(31 日間稼働)
	2号炉	0.00 t	(0 日間稼働)
	合計	928.65 t	
不燃ごみ			(／月)
粗大ごみ			(／月)
し尿等汚泥			(／月)
その他(			(／月)
その他(			(／月)
その他(			(／月)
その他(			(／月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

		燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置		別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日		2026年10月31日		
測定結果	1号炉	984 ℃	195 ℃	13 ppm
	2号炉	0 ℃	0 ℃	0 ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:**該当なし**　　固形燃料の受け入れを行う場合:**該当なし**

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉バグフィルター、冷却設備	2号炉バグフィルター、冷却設備
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	1号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		2026年8月6日	2026年8月7日
測定結果が得られた年月日		2026年10月31日	
ダイオキシン類		0.00008300 (ng-TEQ/㎥N)	0.00000110 (ng-TEQ/㎥N)
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.003 未満 (g/㎥N)	0.003 未満 (g/㎥N)
	硫黄酸化物	1.200 (ppm)	0.200 (ppm)
	窒素酸化物	20.000 (ppm)	21.000 (ppm)
	塩化水素	20.000 (mg/㎥N)	21.000 (mg/㎥N)
全水銀濃度		0.030 (μg/㎥)	0.190 (μg/㎥)